

## Keskon kaukolämmön perusmaksun tarkistus

Teknltk 11.09.2024 § 107  
241/02.05.00.00/2024

Energiatehokkuusasiantuntija [REDACTED] on tehnyt esityksen kohteen K-Supermarket Eurajoki, Riikontie 2 kaukolämmön perusmaksun muutoksesta.

”Olemme tehneet kaukolämmön perusmaksun laskennallisen uudelleenarvioinnin, jonka mukaan kohteen K-Supermarket Eurajoki nykyinen kaukolämmön vesivirran tarve olisi 2,5 m<sup>3</sup>/h. Tämän takia esitämme sen muuttamista vanhasta 6,94 m<sup>3</sup>/h.

Muutostarpeen perusteena on Kesko Oyj:n kohteessa tekemät energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, joiden ansiosta kaukolämmön vesivirran tarve on todistetusti laskenut merkittävästi. Tarkistettu kaukolämmön vesivirta perustuu tarkasteltuihin realistisiin tuntikulutuksiin ja jäähtymään.

Liitteenä Keskon valtakirja, joka oikeuttaa minut edistämään tätä asiaa.”

Eurajoella on käsitelty aiemmin kahta vastaavaa tapausta, joissa on haettu tilavuusvesivirran ja sitä kautta perusmaksun pienentämistä. Molemmissa tapauksissa esitykset ovat olleet perusteltuja kuten tässäkin ja ne on hyväksytty.

Lisätiedot:  
tekninen johtaja  
Sami Nummi  
p. 044 431 2524  
sami.nummi@eurajoki.fi

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä K-Supermarket Eurajoen anomuksen tilausvesivirran pienentämisestä arvoon 2,50 m<sup>3</sup>/h. Lautakunta päättää edelleen, että muutos tulee voimaan 1.11.2024 lukien ja se kirjataan osapuolten väliseen kaukolämmön toimitussopimukseen.

### Päätös

Hyväksyttiin.

-----