

## **Eurajoen kunnanvirasto, ilmanvaihtokanavien kuitulähteiden poiston urakka**

Teknltk 11.02.2026  
281/02.08.00/2025

Eurajoen kunnanviraston ilmanvaihdon nuohous- ja säätötyön aloituksen yhteydessä havaittiin kanavistojen vaimentimissa ja osassa huoneiden päätelaitteissa mineraalivillakuituisia vaimenninlevyjä. Ne tulee poistaa ja asentaa uudet äänenvaimentimet. Työstä laadittiin suunnitelmat urakan kilpailutusta varten. Tarjous lähetettiin kuudelle lähialueen ilmanvaihtourakoitsijalle. Lisäksi tarjouspyyntö oli nähtävillä kunnan sivuilla kohdassa tarjouspyynnöt. Rahat urakkaan ovat Kunnanviraston investointimäärärahassa kohdassa 90215 tälle vuodelle.

Ilmanvaihtokanavien kuitulähteiden poiston urakkaan saatiin määräaikaan mennessä neljä tarjousta. Avauspöytäkirja ja urakat hintoineen liitteenä. Edullisimman tarjouksen teki Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy hintaan 34 500 € alv 0 %.

Lisätiedot:  
kunnanrakennusmestari  
Pekka Kuusisto  
p. 044 3124404  
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää valita edullisimman tarjouksen tehneen Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy:n Eurajoen kunnanviraston ilmanvaihtokanavien kuitulähteiden poiston urakan suorittajaksi hintaan 34 500 € alv 0 %.

### **Päätös**

-----